

22.06.2010 № Б/Н.

на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Прософт»
Шпилевскому С.В.

Информационное письмо

В рамках реализации постановления Правительства Москвы о мерах энергоэффективности и энергосбережения, в административном здании ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания» были установлены 25 светодиодных светильников XLD-CL25 производства компании «X-light».

Для определения объективных показателей энергоэффективности в эксплуатации вышеуказанного светотехнического оборудования были определены равноценные по площади и количеству светильников тестовые зоны с установкой отдельных узлов учета на освещение.

В тестовой эксплуатации используются светильники с четырьмя люминесцентными лампами по 18Вт, общей потребляемой мощностью 90 Вт, а также светодиодные светильники с 25 светодиодами, общей потребляемой мощностью 32 Вт.

Начало проведения теста 15 апреля 2010 г. На сегодняшний день, по показателям узлов учета потребленная мощность за указанный период составила:

Люминесцентные светильники – 588,86 КВт

Светодиодные светильники – 74,11 КВт

Разница составляет – 514,75 КВт

Энергоэффективность в использовании светодиодных светильников составляет - 794%

С уважением,
Генеральный директор



А.Ю. Назаров